

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 3/ _____**

Явленский с.о.
Место составления

20.02.2024 г.
Время 14:50

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 3 от 05.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Есенгазин Жулдыз Мерекенович - Начальник отдела
МОЛДАШ ЕРЖАН ЕРЛАНҰЛЫ - Главный специалист
БЕКТАСОВ АЗАТ БАУРЖАНОВИЧ - СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Чириковская средняя школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Чириковская средняя школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, Чириковка, Коваленко (улица), 5.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 13.02.2024 - 20.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Чириковская средняя школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Директором школы Абишевой Д.Н. не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства. п. 8 Правила, п. 28 пп.1 «Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	безопасности» утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276;	
2	Ответственным должностным лицом не проведено техническое обслуживание ручных огнетушителей перезарядка и переосвидетельствование. п. 9 «Правил пожарной безопасности» (далее по тексту – Правила), утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Установленная в здании школы автоматическая пожарная сигнализация не соответствует проектно-сметной документации. п. 63 Правила;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций с подтверждением огнезащитной эффективности. п. 21 Правила;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Эвакуационные двери в здании школы (основной вход и мини центр) открываются не по направлению выхода из здания. п. 33 Правила;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В столовой пути эвакуации из здания загромождены посторонними предметами. п. 24 пп.6 Правила;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В актовом зале, в кабинете английского языка, кабинете вожатых эксплуатируется электрический провод без защитных свойств изоляции. п. 86 пп.1 Правила;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В кабинете начального класса, кабинете физруков, в миницентре эксплуатируется электрическая розетка с поврежденным корпусом. п. 86 пп.2 Правила;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Не проведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. п. 87 Правила;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

10	В котельной электрическая розетка смонтировано по горючему основанию (дерево). п. 79 Правила;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	Соединения жил электрических проводов в кабинете информатики, а также в спортзале произведены при помощи скрутки. п. 80 Правила;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
12	Отсутствует договор на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации. п.67, п. 70 пп.7 Правила;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Мовшич специалист ОПС Мазран С.С. [подпись]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомился Аюмбева Д.Н. [подпись]

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет Аюмбева Д.Н. [подпись]

Приложение на «___» листах

«*20*» *02* *2024* г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.